

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 150/2018

1. Producent wyrobu:

**INWEST-PRODUKT Hankowska, Godlewski, Kuryś Sp. Jawna.**

**15-688 Białystok**

**ul. Przędzalniana 8**

2. Nazwa wyrobu:

**Inwest-Produkt IP Kanał wentylacyjny dn 75**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

**Transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Do warstwy wewnętrznej zastosowano dodatek cząsteczek czystego srebra.**

4. Dokumenty odniesienia:

*PN-EN 13180:2004 „Wentylacja budynków, Sieć przewodów, Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich”*

*PN-EN 61386-24 “Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów- Część 24 - Wymagania szczegółowe - systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.”*

*PN-EN 13501-1 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Cz. 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”*


5. Deklarowane cechy techniczne:

Parametr:	Właściwości użytkowe:	Uwagi
Wymiary	DN: 50 do 200 mm	PN-EN 13180:2004
Odporność na działanie ciśnienia	Od -400 Pa do 1000 Pa	PN-EN 13180:2004
Najmniejszy promień gięcia	3 x DN [mm]	PN-EN 13180:2004
Odporność na ściskanie	450N	PN-EN 61386-24
Odporność na uderzenie:	Normalna	PN-EN 61386-24
Klasa reakcji na ogień	F (palne)	PN-EN 13501-1

Deklaruję, że wyroby z partii określonej w pkt. 2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.

05.12.18 r. Białystok

Data i miejsce wystawienia

  
Podpis osoby upoważnionej